


Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
9/4-FU	Вставка плавкая	ПН2-250-250А-У3		КЭАЗ	шт.	3		
	Держатель низковольтного ножевого плавкого предохранителя	ПН2-250-У3	110364	КЭАЗ	шт.	6		
9/4-QF	Автоматический выключатель, 3Р, 160А	ВА57Ф35-340010-160А-1600-400АС-УХЛ3	109307	КЭАЗ	шт.	1		
9/4-н1, 9/4-н2	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо- газовыделением	ВВГнг-LS 4x35 ТУ 16.К71.322-2002		«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	45		
9/4-н3	Кабель гибкий, экранированный, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо- газовыделением	КГВЭВнг- LS 4x35 ТУ 16.К01-30-2002		«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	10		
9/4-к1	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо- газовыделением	ВВГнг-LS 3x1,5 ТУ 16.К71.322-2002		«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	1		
9/4-SB	Пост кнопочный, IP54	ПКЕ-222-2	150756	КЭАЗ	шт.	1		
9/4-FC	Преобразователь частоты, U=380-400В, 3 фазы, серия G1, 55кВт, I=112-150А, управление с ОС, БУ, динамический векторный контроль и ВЧХ, IP20, EMC, фильтр, без пульта управления	FRN 55 G1E-4E		Fuji Electric	шт.	1		
	Многофункциональный пульт управления	OPC- G1-J1		Fuji Electric	шт.	1		
	Труба водогазопроводная	40x3,5 ГОСТ 3262-75			м	1		
	Хомут нейлон черные	2,5x200	УНН32-DO25-200-100	IEK	шт.	50		
	Металлорукав без протяжки, d=38мм – диаметр условного прохода	РЗ-ЦХ-38	СБ10-38-025	IEK	м	2		

Инв. № подл. 2183АН
 Подп. и дата 05.11.20
 Ваам. инв. №
 Должность Энергетик
 Фамилия Чаузов
 Подп. [подпись]
 Дата 02.11.20
 Согласовано

Общие данные черт. № 2083-24-145-ЭМ1.1

										2083-24-145-ЭМ1.СО		
										ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"		
										Перевод коагулятора поз.9/4 в опытное производство		
										Спецификация оборудования, изделий и материалов		
										 248324		

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов, страниц	Номер документа	Подп.	Дата
Номер листов (страниц)								

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Сиволап			[подпись]	28.10.20
Провер.	Ожегов			[подпись]	29.10.20
Нач. отд.	Масленников			[подпись]	30.10.20
Нач. УПР	Орлов			[подпись]	02.11.20
Н. контр.	Ковальногова			[подпись]	02.11.20
Утвердил	Шибанов			[подпись]	02.11.20