



Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
603/10-SB	Кнопка управления SB-7 "Пуск" d22 мм/230В, зеленая, арт. ВВТ40-SB7-K06	1	IEK
	Кнопка управления SB-7 "Стоп" d22 мм/230В, красная, арт. ВВТ40-SB7-K04	1	IEK
603/10-QF	Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар-ка С, In=16А	1	сущ
603/10-ЧРП	Преобразователь частоты FC-051P5K5T4E20H3BXСХХХSХХХ, Danfoss VLT Micro FC-051 5,5 кВт, IP20, ВхШхГ 239x90x194, код для заказа 132F0028	1	Danfoss

1. Общие данные см. черт. 1889-24-145-ЭМ1.1.

1889-24-145-ЭМ1.4					
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.	Вахрушева	24.05.19			
Пров.	Коврижных	28.05.19			
Нач. отд.	Масленников	29.05.19			
Нач. УПР	Орлов	30.05.19			
Н. контр.	Ковальцова	30.05.19			
Утв.	Шиданов	30.05.19			
Установка реактора-полимеризатора поз. 603/10 (V=250л)				Стадия	Лист
				Р	1
Схема электрическая принципиальная управления мешалкой реактора-полимеризатора поз. 603/10				УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк 246144	

Инв.№ подл.	246144
Подпись и дата	30.05.19
Взам. инв.№	
Должность	Энергетик
Фамилия	Колосов
Имя	Ю.И.
Подпись	
Дата	30.05.19