

Разрешение	Обозначение	2085-104-0-CC1.CO		
ПЭ-3179	Наименование объекта строительства	Перевод электроснабжения ПС-11 6 кВ с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация		

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
		Изменения вносятся на основании писем энергетика цеха Хардина А.А. от 29.10.2020, 12.11.2020		
2	2,3	Замена четырехканального адаптера последовательной связи на USB АПС 4xRS-485/422и и контроллера телемеханики СПРУТ КТМ 5000 на коммуникационный контроллер Синком-Д3	3	Инв.№ 248169 Инв.№ 248170
2	7,8,9, CO	Замена четырехканального адаптера последовательной связи на USB АПС 4xRS-485/422и и контроллера телемеханики СПРУТ КТМ 5000 на коммуникационный контроллер Синком-Д3. Исключение источника питания MDR-20-5.	3	Инв.№ 248174 Инв.№ 248175 Инв.№ 248176 Инв.№ 248195
2	CO	Добавление оборудования из письма от 12.11.2020	3	Инв.№ 248195

Согласовано	Н. Контр	Ковальцова	03.11.20	Масленников	
	Энергетик	Хардин	12.11.20		
	Нач. отдела				

Изм. внес	Седых	<i>[Signature]</i>	02.11.20
Составил	Седых	<i>[Signature]</i>	02.11.20
ГИП	Цветков	<i>[Signature]</i>	03.11.20
Утв.	Орлов	<i>[Signature]</i>	05.11.20

**УПР** ГалоПолимер  
Курово-Ченецк

Лист	Листов
	1