


№ п/п	Обозн. сигнала	Наименование присоединения	Измеряемый параметр	Контроллер					Измерительный преобразователь				Примечание		
				Тип устройства	Обозн. на схеме	Место установки	Клеммник	Клемма	Кабель		Тип устройства	Обозн. на схеме		Место установки	Клемма
									Обозн. на схеме	Марка					
1	ТИ 1	Фидер 12	I	Синком-ДЗ	А3.1	Шкаф ТМ			12ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 12	11	А
2	ТИ 2		U											13	В
3	ТИ 3		P												
4	ТИ 4		Q												
5	ТИ 5		S												
6	ТИ 6	Фидер 15	I	Синком-ДЗ	А3.1	Шкаф ТМ			15ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 15	11	А
7	ТИ 7		U											13	В
8	ТИ 8		P												
9	ТИ 9		Q												
10	ТИ 10		S												
11	ТИ 11	Фидер 18	I	Синком-ДЗ	А3.1	Шкаф ТМ			18ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 18	11	А
12	ТИ 12		U											13	В
13	ТИ 13		P												
14	ТИ 14		Q												
15	ТИ 15		S												
16	ТИ 16	Фидер 23	I	Синком-ДЗ	А3.1	Шкаф ТМ			23ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 23	11	А
17	ТИ 17		U											13	В
18	ТИ 18		P												
19	ТИ 19		Q												
20	ТИ 20		S												
21	ТИ 21	Фидер 28	I	Синком-ДЗ	А3.2	Шкаф ТМ			28ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 28	11	А
22	ТИ 22		U											13	В
23	ТИ 23		P												
24	ТИ 24		Q												
25	ТИ 25		S												
26	ТИ 26	Фидер 30	I	Синком-ДЗ	А3.2	Шкаф ТМ			30ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 30	11	А
27	ТИ 27		U											13	В
28	ТИ 28		P												
29	ТИ 29		Q												
30	ТИ 30		S												
31	ТИ 31	Фидер 35	I	Синком-ДЗ	А3.2	Шкаф ТМ			35ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	ЕТ311		Фидер 35	11	А
32	ТИ 32		U											13	В
33	ТИ 33		P												
34	ТИ 34		Q												
35	ТИ 35		S												

1. Общие данные см. черт. 2085-104-0-СС1.1.

						2085-104-0-СС1.24			
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Перевод электроснабжения ПС-11 6 кВ с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Седых			<i>Седых</i>	17.09.20		Р		1
Проб.	Ожегов			<i>Ожегов</i>	22.09.20				
Нач. отд.	Масленников			<i>Масленников</i>	22.09.20				
Нач. УПР	Орлов			<i>Орлов</i>	22.09.20				
Н. контр.	Ковальногова			<i>Ковальногова</i>	15.10.20	ПС-11. Перечень сигналов ТИ	 248191		
Утв.	Шибанов			<i>Шибанов</i>	01.10.20				

Согласовано	Хардин	Симонов
	Энергетик	Мастер
Взам. инб.Н	Инд.Н подл.	Подпись и дата
	248191	05.10.2020