

Техническое задание №10-17/1212

Замена участков вентиляционной системы В-1 (В-17) в корпусе 54а. Цех 27.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению замены участков вентиляционной системы В-1 (В-17) в корпусе 54а цеха 27.
- 1.2. Работа проводится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – действующее производство, корпус, стесненность, вредность.
- 1.4. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

3. Содержание работ

- 3.1. Выполнить работы по замене участков вентиляционной системы В-1 (В-17) в корпусе 54а цеха 27 согласно дефектных ведомостей №21090010, №21090002 (Приложение №1). В качестве справочной информации использовать чертежи ОВ инв. №71184, №71185, №71187 (Приложение №2).
- 3.2. Работы по замене участков вентиляционной системы В-1 (В-17) в корпусе 54а производятся материалами подрядчика.
- 3.3. На каждом фланцевом соединении необходимо установить перемычки из стальной ленты сечением не менее 24мм² или стальной проволоки диаметром не менее 5мм. Защиту от статического электричества произвести согласно серии 4.402-9 выпуск 4 на каждом участке вентиляции.
- 3.4. Полный перечень работ проработать на месте производства работ.

4. Сроки производства работ


- 4.1. Срок выполнения работ – до 31 января 2022 г.
- 4.2. Даты проведения работ согласовать с механиком и технологической службой цеха 27.

5. Требования к коммерческому предложению

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), а так же условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства.
- 5.2. Указать о готовности к заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №3.
- 5.4. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда: «Протокол согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика» (Приложение №4).

Зам. главного механика –
руководитель службы заказчика

Ведущий инженер
по подготовке производства
№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-92-05; 8-953-134-47-21.
e-mail контактного лица: ShipulinAV@halopolymer-kc.com


Якимов П.В.


Шипулин А.В.