

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех ХЛФ
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

 Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 27 " 12 2018 г.

Наименование оборудования: Теплообменник 600ХНГ-0,6-1,0-М17/20Г-2-2-У-И

Инвентарный номер оборудования: 47227

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Х.104.2

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120061

Монтаж трубопроводов всаса и нагнетания насосов поз.НЦ-104/1,2.


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Монтаж трубопроводов Тр2, Тр3, Тр4, Тр5 согласно требований проекта №1682-28-ХФМ-ТК		
2	Обработать детали трубопроводов нейтрализатором ржавчины переднанесением АК защиты		
3	Обезжирить детали трубопроводов перед нанесением АК защиты.		
4	Детали трубопроводов окрасить двумя слоями ХС-759 по двум слоям ХС-059 с финишным слоем ХС-724 и минимальной толщиной	мкм	120,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.