

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки ЭМ

Обозначение	Наименование	Примечание
1966-15-эстакада-ЭМ1	Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2	
1966-15-эстакада-ЭМ2	Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2. Вариант 2	

Ведомость документов основного комплекта марки ЭМ2

Обозначение	Наименование	Примечание
1966-15-эстакада-ЭМ2.1	Общие данные	
1966-15-эстакада-ЭМ2.2	Однолинейная схема питания	
1966-15-эстакада-ЭМ2.3	Схема электрическая принципиальная	
1966-15-эстакада-ЭМ2.4	Схема соединений и подключений	
1966-15-эстакада-ЭМ2.5	Щит питания электрозатворов в РУ-104 (поз.ЩП-104). Общий вид.	
1966-15-эстакада-ЭМ2.6	Общий план прокладки кабельной трассы от корп.15б до РУ-104	
1966-15-эстакада-ЭМ2.7	План прокладки кабельной трассы между точками А-В	
1966-15-эстакада-ЭМ2.8	План прокладки кабельной трассы между точками В-Г	
1966-15-эстакада-ЭМ2.9	План прокладки кабельной трассы между точками Г-К	
1966-15-эстакада-ЭМ2.10	План прокладки кабельной трассы между точками К-Л, план корпуса 15б	
1966-15-эстакада-ЭМ2.11	План размещения оборудования и кабельных трасс в РУ-104	
1966-15-эстакада-ЭМ2.12	Щит управления вентиляцией в РУ-104 (поз.ЩУВ). Общий вид.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
1966-15-эстакада-ЭМ2.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	<u>Ссылочные документы</u>	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


1. Проект выполнен на основании:
 - технического задания от 20.03.2020 №19-50/00973П;
 - технического задания от 12.08.2020 №19-50/02893П;
 - протокола совещания 09-60/0098ПР от 28.07.2020 «О ходе выполнения работ по ИП «Теплоснабжение ГП КЧ в паре и горячей воде».
2. Класс зоны помещений согласно 123-ФЗ не относится к взрывоопасным и пожароопасным зонам.
3. Монтаж электрооборудования, разводку кабельных линий вести согласно ПУЭ, СП 76.13330.2016, РМ14-244-06.
4. Оборудование заземлить согласно ПУЭ гл. 1-7.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта

И.В. Цветков 03.09.2020

И.В. Цветков

						1966-15-эстакада-ЭМ2.1			
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2. Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ожегов	207		<i>Ожегов</i>	02.09.20		Р		1
Проб.	Вахрушева			<i>Вахрушева</i>	02.09.20				
Нач. отд.	Масленников			<i>Масленников</i>	02.09.20				
Нач. УПР	Орлов			<i>Орлов</i>	03.09.20				
Н. контр.	Ковальногова			<i>Ковальногова</i>	02.09.20				
Утв.	Шибанов			<i>Шибанов</i>	04.09.20	Общие данные	 248123		

Энергетик
Вед. инженер
Ст. инженер
Сычев
Фокин
Черепоба

Взам. инв. N
Подпись и дата
10.09.20
Инв. N подл.
248123