



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF8	Автоматический выключатель АЕ2046 ЗР 25А	1	(предусмотрен в проекте 1629-27-76-ЭМ2)
АЕ2046	Автоматический выключатель АЕ2016 ЗР, In=20А	1	существующий
388/1,2-QF	Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, In=20А	2	IEK
388/1,2-SF	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, In=4А	2	IEK
388/1,2-КМ	Контактор ПМ12-025100-25А-220АС-УХЛ4-В с приставкой контактной ПКЛ-20-УХЛ4	2	КЭАЗ
388/1,2-КК	Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4-КЭАЗ	2	КЭАЗ
388/1,2-SB	Пост кнопочный ПКЕ 222/2	2	Инженерсервис
388-ХТ/2-15	Клемма винтовая проходная УТ4, цвет серый	14	PhoenixContact
388-ХТ/1,16	Клемма винтовая заземляющая УТ4-РЕ, цвет желто-зеленый	2	PhoenixContact
ШУ388/1-н1	Кабель силовой ВВГнг-LS 5x2,5	25м	
ШУ388/2-н1	Кабель силовой ВВГнг-LS 5x2,5	30м	
388/1-н1	Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5	60м	
388/2-н1	Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5	60м	
388/1-к1	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5	55м	
388/2-к1	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5	55м	
388-к2	Кабель силовой ВВГнг-LS 4x1,5	2м	
Н388А	Кабель КИП		

- Общие данные см. черт. 1629-27-76-ЭМ3.1.
- Монтаж вести проводом ПВЗ 1,5, кроме цепей, указанных отдельно.

1629-27-76-ЭМ3.4					
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ожегов				
Пров.	Вахрушева				
Нач. отд.	Масленников				
Нач. УПР	Орлов				
Н. контр.	Ковальногова				
Утв.	Щибанов				
Производство тонкомолотых порошков фторопласта-4. Эл.снабжение драйкулера, насосов, вспомогательного оборудования			Стадия	Лист	Листов
Схема соединений и подключений питания и управления насосами поз.388/1,2			Р		1