



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
СК1, СК2	Коробка соединительная РТВ-601-1П/1П	2	Тепломаг
СК1-Н2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5	40м	
СК2-Н2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5	55м	
TKR	Комплект для оконцевания нагревательных лент TKR	2	
ЕК1, ЕК2	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 25НТР2-ВР	144м	Тепломаг

- Общие данные см. черт. 1973-24-145-ЭМ1.1
- Участок 1 (ЕК-1) включает в себя обогреваемый трубопровод от компрессора поз 12/3 до регулирующего клапана поз. РСV-20/3 в комнате 13, длина 45 метров и обогреваемый байпасный трубопровод от клапана поз. РСV-20/3 в пределах комнаты 13, длина 10 метров.

Дата	19.09.19
Подп.	<i>[Signature]</i>
Фамилия	Чаузов
Должность	Энергетик
Взам.инб.Н	
Подпись и дата	19.09.19
Инв. N подл.	246540

1973-24-145-ЭМ1.4					
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол.лч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.	Коврижных			<i>[Signature]</i>	16.09.19
Проверил	Вахрушева			<i>[Signature]</i>	16.09.19
Нач. отд.	Масленников			<i>[Signature]</i>	16.09.19
Нач.УПР	Орлов			<i>[Signature]</i>	18.09.19
Н.контр.	Ковальногова			<i>[Signature]</i>	18.09.19
Утвердил	Шибанов			<i>[Signature]</i>	19.09.19
Электрический обогрев линии нагнетания компрессора поз. 12/3				Стадия	Лист
				Р	1
Схема подключений коробок СК1, СК2				УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк 246540	