

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц.

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта.

1.1. Предмет оказания услуг: испытание наружных пожарных лестниц.

1.2. Перечень документации, на основании которой должны оказываться услуги

- Правила противопожарного режима Российской Федерации, пункт 24;
- ГОСТ Р 53254-2009. "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" (Утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18 февраля 2009 г. N 25-ст).
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- Технические требования настоящего технического задания.

1.3. Цель оказания услуг.

Определение соответствия наружных пожарных лестниц требованиям действующих норм и правил в области пожарной безопасности.

1.4. Характеристика объекта оказания услуг.

- Наружные вертикальные пожарные лестницы – 103 шт.

1.5. Плановые сроки начала и окончания услуг.

Начало оказания услуг – август 2021 г.

Окончание оказания услуг – октябрь 2021г.

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Организация, оказывающая услуги по испытанию наружных пожарных лестниц должна иметь обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование, измерительный инструмент с результатами его поверок. Действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.

2.2. Оказание услуг должно проводиться в строгом соответствии с ГОСТ Р 53254 2009. "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Методы испытаний"

2.3. Профессиональный уровень мастерства Исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг.

2.4. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 24 месяца с даты подписания акта об оказанных услугах.

2.5. Контроль сроков оказания услуг, качества, объемов и номенклатуры услуг производится представителем Заказчика.

2.6. Место проведения испытаний должно быть ограждено и обозначено предупреждающими знаками - противопожарные (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

3. Состав и содержание услуг.

3.1. Требуется оказать услуги по испытанию наружных пожарных лестниц.

3.2. При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг.

Место и объем услуг указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

3.3 Состав услуг:

- проверка состояния наружных пожарных лестниц;
- проверка элементов крепления конструкций;
- динамическое испытание лестниц;
- проверка состояния окраски конструкций.

4. Порядок контроля и приемки услуг.

- 4.1. Приёмка выполненных услуг производится с оформлением акта об оказанных услугах.
- 4.2. При приемке проверяются объемы и номенклатура оказанных услуг.
- 4.3. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика.
- 4.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

5. Состав документации.

5.1. После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Акт об оказанных услугах.
 - Счёт - фактуру.
 - При испытаниях составляется протокол испытаний по форме указанной в приложении Е «Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
 - По результатам испытаний наружных пожарных лестниц составляется заключение о соответствии лестницы требованиям нормативной документации:- «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
- 5.2 На лестницы должны быть вывешены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний.

Заместитель главного механика
по надзору за зданиями и сооружениями



А.А. Зорин