

Функционал _____ ОГЭ _____
 Статья затрат _____
 Заказчик _____ цех 5 _____
 Подрядчик _____
 Наименование _____ ремонт трансформатора ТМЗ-630/6 _____
 Инвентарный номер _____ 35643 _____
 Начало работ: _____
 Окончание работ: _____

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам.главного энергетика-
 руководителя службы заказчика
 _____ М.В. Ходырев
 "24" 07 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №15

На ремонт трансформатора ТМЗ-630/6 зав.№307889

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ Электроустановка

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж трансформатора	шт	1
2	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов	работ	1
3	Ремонт силовых масляных трансформаторов трансформаторов трёхфазных трёхобмоточных класса напряжением до 10кВ	шт	1
4	Прогрев трансформаторов класса напряжения до 35кВ	шт	2
5	Ремонт бака трансформатора	шт	1
6	Ремонт вводов	шт	7
7	Ремонт переключающего устройства ПБВ трансформатора	шт	1
8	Замена трансформаторного масла ГК (ТУ38.1011025-85) с заливкой в трансформатор с дегазацией	т	0,8
9	Замена азота	куб.	0,2
10	Ремонт спускного вентиля	шт	1
11	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1й слой	м ²	21
12	Монтаж трансформатора	шт	1
	Испытание трансформатора		
13	Измерение сопротивления изоляции обмоток	шт.	1
14	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	шт.	1
15	Проверка коэффициента трансформации	шт.	1
16	Проверка группы соединения обмоток	шт.	1
17	Измерение тока с потерь холостого хода	шт.	1
	Испытания трансформаторного масла		
18	Определение электрической прочности масла	шт.	1

СОСТАВИЛ:

Энергетик ц.5, 15

СОГЛАСОВАЛ:

Начальник цеха №5

Старший сметчик УЭБ

 подпись

 Д.А. Сычёв
 Ф.И.О.

 подпись
 24.07.20
 подпись

 С.Л. Куликов
 Ф.И.О.

 Т.Л. Питиримова
 Ф.И.О.