

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ОТ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 2
 Наименование оборудования: КОРПУС N2
 Инвентарный номер оборудования: 21469
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-К002-ВВ06-П.6
 Начало работ: январь 2022
 Окончание работ: январь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"19" 01 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010015

на Замена воздухопроводов на В-6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 2

Корпус: 2

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Монтаж вентиляции гуммированной стальной (s-1мм) на фланцевом соединении d=500мм	м2	26,520	Воздуховод 1-500-ФЛ-С-3 РД 95.933 91 (L=2000мм)	шт.	5	Подрядчик		
				Воздуховод 1-500-ФЛ-С-3 РД 95.933 91 (L=1600мм)	шт.	1	Подрядчик		
				Воздуховод 1-500-ФЛ-С-3 РД 95.933 91 (L=300мм) - подмерная	шт.	1	Подрядчик		
				Воздуховод 1-500-ФЛ-С-3 РД 95.933 91 (L=900мм)	шт.	1	Подрядчик		
				Воздуховод 1-500-ФЛ-С-3 РД 95.933 91 (L=400мм)	шт.	1	Подрядчик		
				Отвод 1-500-90 ФЛ-С-16 РД 95.933-91	шт.	3	Подрядчик		
				Переход 3-500/(280x280) ФЛ-С-2 (L=450мм)	шт.	1	Подрядчик		
				Переход 1-500/250 ФЛ-С-6 (L=400мм)	шт.	1	Подрядчик		
				Фланцы к воздуховодам 1-500-3 РД 95.933-91 (10 отв.)	шт.	28	Подрядчик		
				Фланцы к воздуховодам 2-300x300-1 РД 95.933-91 (10 отв.)	шт.	1	Подрядчик		
				Болт М8x30 (450 шт.)	кг	7.65	Подрядчик		

				Гайка М8 (450 шт.)	кг	1,44	Подрядчик	улица (высота 4-10м)	
				Воздуховод 1-500-ФЛ-С-3 РД 95.933-91 (L=650мм)	шт.	1	Подрядчик		
2	Монтаж вентиляции гуммированной стальной (s-1мм) на фланцевом соединении d=250мм	м2	6,820	Воздуховод 1-250-ФЛ-С-3 РД 95.933-91 (L=2000мм)	шт.	3	Подрядчик		
				Воздуховод 1-250-ФЛ-С-3 РД 95.933-91 (L=400мм) - подмерный	шт.	1	Подрядчик		
				Воздуховод 1-250-ФЛ-С-3 РД 95.933-91 (L=1500мм) - подмерная	шт.	1	Подрядчик		
				Отвод 1-250-90 ФЛ-С-15 РД 95.933-91	шт.	5	Подрядчик		
				Фланцы к воздуховодам 1-250-2 РД 95.933-91 (6 отв.)	шт.	22	Подрядчик		
				Переход 250x235 ФЛ-С L=400мм	шт.	1	Подрядчик		
3	Демонтаж вентиляции гуммированной стальной на фланцевом соединении d=495мм	м2	19,640						
4	Демонтаж вентиляции гуммированной стальной на фланцевом соединении d=235мм	м2	0,500						
5	Разбор кирпичной кладки	м3	0,030						
6	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	0,028	Кирпич силикатный	шт.	норма	Подрядчик		
				раствор М150	кг	норма	Подрядчик		
7	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	0,200	Штукатурка цементно-известковая	кг	норма	Подрядчик		
8	Обеспыливание наружной стороны элементов вентилиации	м2	42,700					в помещении (высота до 2м)	
9	Обезжиривание наружной стороны элементов вентилиации	м2	42,700	Обезжириватель (ацетон или растворитель 646) и ветошь	кг	норма	Подрядчик		
10	Обработка нейтрализатором ржавчины (СФ-1) наружной стороны элементов вентилиации	м2	42,700	Преобразователь СФ-1	кг	норма	Подрядчик		
11	Окраска наружной стороны элементов вентилиации	м2	42,700	ХС-059 1слой + ХС 759 3слоя + ХС 724 1слой.	кг	норма	Подрядчик		
12	Монтаж вентиляции гуммированной стальной на фланцевом соединении d=315мм	м2	0,500	Заслонка круглого сечения (дроссель клапан 1-315-ФЛ-С-3 L=400мм)	шт.	1	Подрядчик	улица (высота 4-10м)	
				Врезка 1-315-ФЛ-С-1 РД 95.933-91 (L=100мм)	шт.	1	Подрядчик		
				Фланцы к воздуховодам 1-315-2 РД 95.933-91 (8 отв.)	шт.	2	Подрядчик		
13	Погрузка, перевозка до 1 км элементов вентиляции после гуммировки.	т	0,850						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

