

**Цех тепловодоснабжения и  
обслуживания промышленных  
канализаций (цех №15)**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный инженер**

**А.Ю. Иванов**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

от 30.01.2019 № 32-51/0038РТД

**На чистку чаш градирен ОВ-179 и  
самотечного трубопровода Ду600**

**1. Заказчик:** ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», цех №15.

**2. Место проведения работ:** г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**3. Вид деятельности:**

3.1. Чистка от иловых отложений чаш градирен ОВ-179 (вентиляторные градирни № 176, 177, 163) с откачкой илососом, с вывозкой на объекты размещения отходов ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на расстояние до 5 км.

3.2. Чистка самотечного трубопровода оборотной нагретой воды ОВ-179 Ду 600 мм с колодцами от корпуса №144а до корпуса №160 с откачкой илососом, с вывозкой на объекты размещения отходов ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на расстояние до 5 км.

**4. Технические характеристики градирни ОВ-179:**

4.1 Количество чаш -3 шт.;

4.2 Площадь чаш градирен № 176,177 – 288 м<sup>2</sup> каждая;

4.3 Площадь чаши градирни № 163 – 384 м<sup>2</sup>;

4.4 Глубина чаш – 2м;

Предполагаемый объем иловых отложений в каждой чаше – 20 м<sup>3</sup>.

**5. Технические характеристики самотечного трубопровода ОВ-179:**

5.1 Трубопровод - Ду 600мм;

5.2 Материал – железобетон;

5.3 Глубина залегания средняя – 2,0 метра;

5.4 Протяженность – 314,6 метра;

5.5 Количество колодцев – 7 шт.

**6. Срок выполнения работ:** апрель 2019 года во время остановки завода.

**7. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» необходимо предоставить следующую информацию:**

7.1 Сведения о компании-исполнителе, возможности выполнения данного вида работ, опыте проведения подобных работ;

7.2 Стоимость проведения выше обозначенных работ.

7.3 Условия оплаты, сроки, гарантийные обязательства на выполнение работы.

**8. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обстоятельств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.**

**Начальник цеха**

**С.А. Гусев**

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Руководитель службы логистики**

**М.А. Андосов**

**Зам. директора по экологии**

**В.Ю. Филатов**

ИД документа 2119392

**Техническое задание № 32-51/0038РТД от 30.01.2019 На чистку чаш градирен ОВ-179 и самотечного трубопровода Дуб00**

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Иванов А.Ю.	Главный инженер	Иванов А.Ю.	Главный инженер	31.01.2019 11:45:07	
Филатов В.Ю.	Заместитель директора по экологии	Филатов В.Ю.	Заместитель директора по экологии	30.01.2019 15:57:48	
Андосов М.А.	Руководитель службы	Андосов М.А.	Руководитель службы	30.01.2019 15:41:02	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	30.01.2019 14:55:24	
Гусев С.А.	Начальник цеха	Гусев С.А.	Начальник цеха	30.01.2019 13:40:04	





