


Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№		Согласовано				
246512		13.09.19		Чузов		Энергетик				
Данные питающей сети.										
Распределительное устройство.	Аппарат ввода	ЩСУ-4 Секция 4 Панель 6		ЩСУ-4 Секция 4 Панель 6						
	Тип		Номинальный ток, А							
	Обозначение, тип		Установ. мощность, кВт							
Аппарат защиты	Тип		Номинальный ток, А		312/1-QF		312/2-QF			
Ток расцепителя, А (плавкой вставки)										
Распредел. (питающая) сеть	Обозначение линии		312/1-н1		312/2-н1					
	Марка и сечение провода (кабеля)		ВВГнг 4x1,5		ВВГнг 4x1,5					
Дусл. трубы, мм		50,0		50,0						
длина, м										
Аппаратура управления (защиты)	Тип аппарата управления (защиты).		312/1-ЧРП		312/2-ЧРП					
	Ток нагревательного элемента теплового реле пускателя, А									
Ток расцепителя автомата, А										
Распределительная сеть.	Обозначение линии		312/1-н2		312/1-к1		312/2-н2		312/2-к1	
	Марка и сечение провода (кабеля)		ВБбШнг 4x1,5		ВБбШнг 3x1,5		ВБбШнг 4x1,5		ВБбШнг 3x1,5	
Дусл. трубы, мм		45,0		45,0		45,0		45,0		
длина, м										
Электроприемник	Обозначение по плану		○		○		○		○	
	Обозначение по схеме		поз.312/1		поз.312/1-SB		поз.312/2		поз.312/2-SB	
	Тип									
	Номинальная мощность кВт		0,37				0,37			
	Номинальный ток, А		0,65				0,65			
Пусковой ток, А										
Наименование механизма N его по технологическому проекту.		Электронасосный агрегат типа В 175N-55/B-41		Управление насосом поз.312/1 по месту		Электронасосный агрегат типа В 175N-55/B-41		Управление насосом поз.312/2 по месту		

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
312/1-QF 312/2-QF	Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, In=4А	2	IEK
312/1-ЧРП 312/2-ЧРП	Преобразователь частоты ACS310-03E-01A3-4+J400, 0,37кВт	2	ABB
312/1-SB 312/2-SB	Пост управления кнопочный КУ-92-1ExdIIBT5-Y2	2	ВЭЛАН
312/1-н1 312/2-н1	Кабель силовой ВВГнг 4x1,5	100м	
312/1-н2 312/2-н2	Кабель силовой бронированный ВБбШнг 4x1,5	90м	
312/1-к1 312/2-к1	Кабель силовой бронированный ВБбШнг 3x1,5	90м	

1. Общие данные см. черт. 1923-144-144-ЭМ1.1.

1923-144-144-ЭМ1.2					
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ожегов				04.03.19
Пров.	Коврижных				13.09.19
Нач. отд.	Масленников				10.09.19
Нач. УПР	Орлов				12.09.19
Н. контр.	Ковальногова				11.09.19
Утв.	Шибанов				13.09.19
Установка насосов-дозаторов поз.312/1,2 для откачивания сырца М-3 из сборников поз.311/1-4			Стадия	Лист	Листов
			Р		1
Однолинейная схема управления насосами поз.312/1,2			 246512		