

**ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер

А.Ю. Иванов

от 20.12.2018 № 09-51/0490РТД**На капитальный ремонт синхронного электродвигателя БСДКМ-15-21-12****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объёма работ по капитальному ремонту (с заменой обмотки статора) синхронного электродвигателя БСДКМ-15-21-12 напряжением 380 В, мощность 200 кВт, 500 об/мин.

2. Задачи:

2.1. Выполнить капитальный ремонт синхронного электродвигателя (с заменой обмотки статора) и испытания согласно ТУ 3300.003-23194343-03.

2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов, не указанных в ТУ 3300.003-23194343-03 Подрядчик сообщает об этом Заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.3. Подрядчик выполняет работы своими материалами и своим инструментом.

2.4. Подрядчик выполняет ремонт синхронного электродвигателя в условиях действующего производства по месту установки двигателя. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

2.5. При необходимости, Подрядчик выполняет доставку комплектующих электродвигателя в ремонт и из ремонта. Ремонт может проводиться на площадке Подрядчика, в этом случае все дополнительные расходы несет Подрядчик. Окончанием ремонта будут считаться приемо-сдаточные испытания и обкатка электродвигателя согласно ТУ 3300.003-23194343-03 по месту установки двигателя.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.7. Срок начала работ – январь 2018 года, срок окончания работ – не позднее 20 февраля 2018 года.

2.8. Условия труда - нормальные.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Ремонты выполняются Подрядчиком с соблюдением требований НТД.

3.2. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.3. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.4. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Ходырев 8(83361)69166
Сычев 8(83361)69307
ДС 2 20.12.2018