



Поз.	Наименование	Кол	Примечание
QF6,7	Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР, хар-ка С, In=40А	2	IEK
SF6.1,2	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, хар-ка С, In=4А	2	IEK
FD6.1, FD7	Дифференциальный автомат АД12 4Р 40А 30мА	2	IEK
FD6.2	Дифференциальный автомат АД12 2Р 25А 30мА	1	IEK
	Контакт состояния КС47	3	IEK
KM6.1, KM7	Контактор ПМ12-040100-40А-220АС-УХЛ4-В-КЭА3	2	КЭА3
KM6.2	Контактор ПМ12-025100-25А-220АС-УХЛ4-В-КЭА3	1	КЭА3
HL6.1,3	Светосигнальный индикатор AD-22DS матрица d22мм 230В АС, цвет красный	2	IEK
HL6.2,4	Светосигнальный индикатор AD-22DS матрица d22мм 230В АС, цвет зелёный	2	IEK
SA6.1,2	Переключатель LAY5-BD25 2 положения "I-0" стандарт. ручка	2	IEK
B2-3	Коробка соединительная РТВ1005-1П/4П	2	Тепломаг
B2-н1	Коробка соединительная РТВ401-1П/0	1	Тепломаг
ШУО1-нЗ	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента ЗЭНТР2-ВР, 3ЭВТ/м	715/345м	15/ Тепломаг
B2-н1	Кабель силовой ВВГнг 5х6	90м	
B3-н1	Кабель силовой ВВГнг 5х16	230м	
СК4-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х6	80м	
СК5-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	25м	
СК6-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	60м	
СК7-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	45м	
СК8-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	15м	
СК9-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х6	130м	
СК10-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	15м	
СК11-н1	Кабель силовой ВВГнг 3х6	130м	
XT3,6	Клемма винтовая проходная UT6, цвет серый	9	PhoenixContact
XT3,6	Заземляющая клемма винтовая, UT6-PE, цвет желто-зеленый	3	PhoenixContact
XT7	Клемма винтовая проходная UT16, цвет серый	4	PhoenixContact
XT7	Заземляющая клемма винтовая, UT16-PE, цвет желто-зеленый	1	PhoenixContact

- Общие данные см. черт. 1650-27-14-ЭМ2.1.
- Монтаж силовых цепей вести проводом ПВЗ 4, цепей управления ПВЗ 0,75, кроме цепей указанных отдельно.
- Общий вид шкафа ШУО-1 см. чертеж 1650-27-14-ЭМ2.6.

Инф. код	Площадь и дата	Взам. инв. №	Согласовано	Подпись и дата	Фамилия	Положность	Подпись	Дата
Руст, Втм	2310	Тр-д 6,12	Тр-д 5,11	Тр-д 4	Тр-д 3	Тр-д 11	Тр-д 11	Тр-д 11
Номинал. ток, А	10,5	19,5	165	3960	4290	4290	4290	4290

1650-27-14-ЭМ2.5									
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"									
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка получения ГОВ из производственной воды.			
Разраб.	Ожегов	1	12.18	12.18	12.18	Эл.обогрев ёмкости поз.9			
Проб.	Коврижных	1	12.18	12.18	12.18	Схема соединений и подключений электрообогрева трубопроводов 3-7,11,12 в ШУО-1. DIN-рейка №3			
Нач. отд.	Масленников	1	12.18	12.18	12.18	Штабля Лист Листов			
Н. контр.	Ковальцова	1	12.18	12.18	12.18	УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк			
Утв.	Шибанов	1	12.18	12.18	12.18	Формат А3Х3			