

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
17	ТС 17	Фидер 21	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА	A1.1	ТС 430	Шкаф ТМ	K2-1	1	21ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 10x1,5	БК										
															x				выключателя			
18	ТС 18	Фидер 21	Отключение от защит	АПТС											2				ТОР 200 С			
											x											
19	ТС 19	Фидер 23	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА							3	23ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя							
											x											
20	ТС 20	Фидер 26	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА							4							26ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя	
											x											
21	ТС 21	Фидер 27	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА							5	27ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя							
											x											
22	ТС 22	Фидер 28	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА							6							28ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя	
											x											
23	ТС 23	Фидер 29	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА							7	29ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	БК	выключателя							
											x											
24	ТС 24	Фидер 30	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА							8							30ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя	
											x											
25	ТС 25	Фидер 31	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						1	K2-2	31ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя							
										x												
26	ТС 26	Фидер 32	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						2								32ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	БК	выключателя	
										x												
27	ТС 27	Фидер 33	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						3		33ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	БК	выключателя							
										x												
28	ТС 28	Фидер 34	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						4								34ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	БК	выключателя	
										x												
29	ТС 29	Фидер 35	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						5		35ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя							
										x												
30	ТС 30	Фидер 36	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						6								36ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	БК	выключателя	
										x												
31	ТС 31	Фидер 37	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						7		37ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя							
										x												
32	ТС 32	Фидер 38	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА						8								38ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	БК	выключателя	
										x												
33	ТС 33	Фидер 16	Напряжение на секции	АПТС	A1.2	ТС 430		K3-1	1	16ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	контакты РП-II										
															x							
34	ТС 34	Фидер 17	Напряжение на секции	АПТС								2	17ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 5x1,5	контакты РП-I							
											x											
35	ТС 35	Фидер 17	Частотная блокировка АВР	АПТС							3	24ТМ-к1			КВВГЭнг-LS 5x1,5			БК	выключателя			
											x											
36	ТС 36	Фидер 24	Частотная блокировка АВР	АПТС							4		25ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5		БК	выключателя					
											x											
37	ТС 37	Фидер 24	Напряжение на секции	АПТС			5	17ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 5x1,5	БК	выключателя											
							x															
38	ТС 38	Фидер 25	Напряжение на секции	АПТС				6	25ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 4x1,5	БК	выключателя										
							x															

Инв.№ подл.	248189
Подпись и дата	05.10.2020
Взам. инв.№	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2085-104-0-СС1.22