

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82

"17" Август 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ФИЛЬТР ДЛЯ СУХОГО ХЛОРА ПОЗ.185/2

Инвентарный номер оборудования: 17240

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.185.2

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120015

Замена трубопроводов сухого хлора на входе и выходе фильтров поз.185. Монтаж.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Произвести монтаж трубопровода Тр1 от арматуры Ду300 на гребенке м/о 32/1-33/1; Н1-К1 с отметки+5,2 до фильтров поз.185/1-4 на отметке +10.0 согласно проекта №1848-82-82-ТК.	трубопровод	1,000
2	Произвести монтаж трубопровода Тр2 от фильтров поз.185/1-4 на отм.+10.0 до гребенки ф630*12 на отм.+5.2 м/о 33/1-35/1; Н1-К1(включая переход Ду400/600) согласно проекта №1848-82-82-ТК	трубопровод	1,000
3	Произвести контроль и испытания участков трубопроводов Тр1 и Тр2 согласно проекта №1848-82-82-ТК	комплекс	2,000
4	Произвести антикоррозионную защиту трубопроводов согласно проекта №1848-82-82-ТК	комплекс	1,000
5	Дополнительно покрыть одним слоем лака ХС-724	мкм	20,000
6	Перед антикоррозионной защитой произвести обработку поверхностей трубопроводов нейтрализатором ржавчины и обезжирить.	комплекс	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.