


Схема компоновки шкафа ШПС-50

Корпус ШПС-24
(1:10)



- Общие данные см. 1932-82-50-ПС1.1.
- Кабельный журнал см. 1932-82-50-ПС1.КЖ
- * Места и высоты установки электрооборудования, а также места и высоты прокладки кабельных трасс следует уточнить при монтаже, исходя из условий удобства монтажа и последующей эксплуатации оборудования, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации в соответствии с РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, ПУЭ, СП 76.13330.2016.

						1932-82-50-ПС1.6			
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"			
						Цех 82 корпус 50			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией в корп. 50	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шестаков			.04.19		Р		1
Проверил		Коврижных			.04.19				
Нач. УПР		Орлов			.04.19				
						Схема компоновки шкафа	<div>УПР</div> <div>ГалоПолимер</div> <div>Кирово-Чепецк</div> <div>Инв. №</div>		
Н. контр.		Ковальногова			.04.19				
Утвердил		Лазеев			.04.19				