


План антресольного этажа корп. 50 (1:100)



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помеще-ния
1	Кладовая	8,4	Д
2	Коридор	4,4	Д
3	Венткамера	5,1	Д
4	Венткамера	1,6	Д

1. Общие данные см. 1932-82-50-ПС1.1.
2. Кабельный журнал см. 1932-82-50-ПС1.КЖ
3. Звуковые оповещатели смонтировать на стене таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм согласно п.4.4 СП 3.13130.2009.
4. Все работы по обслуживанию взрывозащищенного оборудования, связанные со снятием крышки, должны производиться только при снятом напряжении. Не отключенное от напряжения питания оборудование снимать категорически воспрещается.
5. Подготовку к работе и монтаж оборудования выполнить согласно Паспортам заводов изготовителей.
6. Кабельные входы бронированных кабелей во взрывозащищенное оборудование выполнить специальными кабельными вводами для монтажа бронированных кабелей согласно паспортам на оборудование.
7. При монтаже бронированного кабеля обеспечить минимальный радиус изгиба 7,5 диаметров кабеля.
8. Кабельные проходки во взрывоопасные зоны выполнить в трубе газоводопроводной Ду32 мм согласно п. 5-37 ВСН 332-74. Каждую проходку выполнить в отдельной трубе.
9. *Размеры, места и высоты установки электрооборудования, а также места и высоты прокладки кабельных трасс следует уточнить при монтаже, исходя из условий удобства монтажа и последующей эксплуатации оборудования, с обязательным соблюдением требований нормативной документации на электромонтажные работы - РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, ПУЭ, СП 76.13330.2016.

						1932-82-50-ПС1.4		
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"		
						Цех 82 корпус 50		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией в корп. 50	Стадия	Лист
Разработал		Шестаков			.04.19		Р	1
Проверил		Коврижных			.04.19			
Нач. УПР		Орлов			.04.19	План сети СОУЭ антресольного этажа	УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк Инв. №	
Н. контр.		Ковальногова			.04.19			
Утвердил		Лазеев			.04.19			