

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 20 " 01 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 82

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 175

Инвентарный номер оборудования: 21761

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: февраль 2020

Окончание работ: май 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19110016

Ремонт штукатурки внутренних стен насосного отделения корпус 175

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Удаление штукатурки стен толщиной до 20мм на высоту 3 метра от уровня пола	м2	160,000
2	Очистка поверхности стен водой машинами высокого давления	м2	160,000
3	Обработка поверхности стен средством для удаления высолов "Антивысол"	м2	160,000
4	Обработка поверхности стен грунтом "Церезит СТ17"	м2	160,000
5	Обработка поверхности стен бетоноконтакт "Старатели"	м2	160,000
6	Оштукатуривание стен гидроизоляционным составом "Гидротэкс-Р" толщиной до 20мм	м2	160,000
7	Покраска стен эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	160,000
8	В смете предусмотреть работы по очистке помещения, погрузку и перевозку строительного мусора		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.

Копосов Андрей Сергеевич

От: Киселев Владимир Викторович <v.kiselev@halopolymer-perm.com>
Отправлено: 20 января 2020 г. 14:36
Кому: Копосов Андрей Сергеевич
Тема: RE: Деф.ведомость

согласовано

From: Копосов Андрей Сергеевич <KoposovAS@halopolymer-kc.com>
Sent: Monday, January 20, 2020 4:21 PM
To: Ахмедова Татьяна Сергеевна <AhmedovaTS@halopolymer-kc.com>
Сс: Киселев Владимир Викторович <v.kiselev@halopolymer-perm.com>; Зорин Андрей Алексеевич <ZorinAA@halopolymer-kc.com>
Subject: Деф.ведомость

Копосов Андрей Сергеевич

Добрый день,

Прошу проверить и согласовать дефектную ведомость ДВ№19110016.

С уважением,

старший инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗиС

Копосов Андрей Сергеевич

(83361) 69-2-96

KoposovAS@halopolymer-kc.com

From: Ахмедова Татьяна Сергеевна <AhmedovaTS@halopolymer-kc.com>

Сс: Киселев Владимир Викторович <v.kiselev@halopolymer-perm.com>; Зорин Андрей Алексеевич <ZorinAA@halopolymer-kc.com>

Subject: Деф.ведомость

Копосов Андрей Сергеевич

(83361) 69-2-96

KoposovAS@halopolymer-kc.com