


№ п/п	Обозн. сигнала	Наименование присоединения	Наименование сигнала	Характер управления	Контроллер						Источник сигнала		Примечание		
					Обозн. на схеме	Тип	Место установки	Реле: контакт	Кабель		Место установки	Клемма			
									Обозн. на схеме	Марка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	ТУ 1	Фидер 4	ТУ общий	ТУ ВКЛ	А2.1	ТУ 430	Шкаф ТМ	P1: 21	4ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 4				
2	ТУ 2		ТУ включить					ТУ ОТКЛ				P1: 24	P2: 11		Объединить с ТУ ВКЛ
3	ТУ 3	Фидер 6	ТУ общий	ТУ ВКЛ				P2: 14	6ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 6				
4	ТУ 4		ТУ включить					ТУ ОТКЛ				P3: 21	P3: 24		Объединить с ТУ ВКЛ
5	ТУ 5		ТУ общий					ТУ ОТКЛ				P4: 11	P4: 14		
6	ТУ 6	Фидер 7	ТУ общий	ТУ ВКЛ				P5: 21	7ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 7				
7	ТУ 7		ТУ включить					ТУ ОТКЛ				P5: 24	P6: 11		Объединить с ТУ ВКЛ
8	ТУ 8		ТУ общий					ТУ ОТКЛ				P6: 14	P7: 21	9ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5
9	ТУ 9	ТУ включить	ТУ ВКЛ	P7: 24				P8: 11		Объединить с ТУ ВКЛ					
10	ТУ 10	ТУ общий	ТУ ОТКЛ	P8: 14				P9: 21	13ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 13				
11	ТУ 11	ТУ включить	ТУ ВКЛ	P9: 24				P10: 11					Объединить с ТУ ВКЛ		
12	ТУ 12	ТУ общий	ТУ ОТКЛ	P10: 14				P11: 21				15ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 15	
13	ТУ 13	ТУ включить	ТУ ВКЛ	P11: 24				P12: 11		Объединить с ТУ ВКЛ					
14	ТУ 14	ТУ общий	ТУ ОТКЛ	P12: 14				P13: 21	18ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 18				
15	ТУ 15	ТУ включить	ТУ ВКЛ	P13: 24				P14: 11					Объединить с ТУ ВКЛ		
16	ТУ 16	ТУ общий	ТУ ОТКЛ	P14: 14				P15: 21				20ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 10x1,5	Фидер 20	
		ТУ включить	ТУ ВКЛ	P15: 24	P16: 11		Объединить с ТУ ВКЛ								
		ТУ общий	ТУ ОТКЛ	P16: 14											

Согласовано  
 Энергетик Хардин  
 Мастер Симонов  
 248190  
 05.10.2020  
 248190

1. Общие данные см. черт. 2085-104-0-СС1.1.

						2085-104-0-СС1.23				
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Перевод электроснабжения ПС-11 6 кВ с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Седых			<i>Седых</i>	10.08.20		ПС-11. Перечень сигналов ТУ	P	1	2
Проб.	Ожегов			<i>Ожегов</i>	17.09.20					
Нач. отд.	Масленников			<i>Масленников</i>	22.09.20					
Нач. УПР	Орлов			<i>Орлов</i>	29.09.20					
Н. контр.	Ковальногова			<i>Ковальногова</i>	25.09.20					
Утв.	Шибанов			<i>Шибанов</i>	01.10.20					
							 248190			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		
17	ТУ 17	Фидер 21	ТУ общий	ТУ ВКЛ	A2.1	ТУ 430	Шкаф ТМ	P17: 21	21ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 10x1,5	Фидер 21																				
18	ТУ 18		ТУ включить					ТУ ОТКЛ						P17: 24	P18: 11	P18: 14	P19: 21	P19: 24	P20: 11	P20: 14	Объединить с ТУ ВКЛ										
19	ТУ 19	Фидер 23	ТУ общий	ТУ ВКЛ				A2.2	ТУ 430	Шкаф ТМ	P21: 21	23ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 23																	
20	ТУ 20		ТУ включить								ТУ ОТКЛ						P21: 24	P22: 11	P22: 14	P23: 21	P23: 24	P24: 11	P24: 14	Объединить с ТУ ВКЛ							
21	ТУ 21	Фидер 26	ТУ общий	ТУ ВКЛ							A2.1	ТУ 430	Шкаф ТМ	P25: 21	26ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 26														
22	ТУ 22		ТУ включить											ТУ ОТКЛ						P25: 24	P26: 11	P26: 14	P27: 21	P27: 24	P28: 11	P28: 14	Объединить с ТУ ВКЛ				
23	ТУ 23	Фидер 27	ТУ общий	ТУ ВКЛ										A2.2	ТУ 430	Шкаф ТМ	P29: 21	27ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 27											
24	ТУ 24		ТУ включить														ТУ ОТКЛ						P29: 24	P30: 11	P30: 14	P31: 21	P31: 24	P32: 11	P32: 14	Объединить с ТУ ВКЛ	
25	ТУ 25	Фидер 28	ТУ общий	ТУ ВКЛ													A2.1	ТУ 430	Шкаф ТМ	P33: 21	28ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 28								
26	ТУ 26		ТУ включить																	ТУ ОТКЛ						P33: 24	P34: 11	P34: 14	P35: 21	P35: 24	P36: 11
27	ТУ 27	Фидер 30	ТУ общий	ТУ ВКЛ																A2.2	ТУ 430	Шкаф ТМ	P37: 21	30ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 30					
28	ТУ 28		ТУ включить																				ТУ ОТКЛ						P37: 24	P38: 11	P38: 14
29	ТУ 29	Фидер 31	ТУ общий	ТУ ВКЛ																			A2.1	ТУ 430	Шкаф ТМ	P41: 21	31ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 31		
30	ТУ 30		ТУ включить																							ТУ ОТКЛ					
31	ТУ 31	Фидер 35	ТУ общий	ТУ ВКЛ	A2.2	ТУ 430	Шкаф ТМ																			P45: 21	35ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 35		
32	ТУ 32		ТУ включить																							ТУ ОТКЛ					
33	ТУ 33	Фидер 37	ТУ общий	ТУ ВКЛ				A2.1	ТУ 430	Шкаф ТМ																P49: 21	37ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 37		
34	ТУ 34		ТУ включить																							ТУ ОТКЛ					
35	ТУ 35	Фидер 38	ТУ общий	ТУ ВКЛ							A2.2	ТУ 430	Шкаф ТМ													P53: 21	38ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Фидер 38		
36	ТУ 36		ТУ включить																							ТУ ОТКЛ					

Инв.№ подл. 248190

Взам. инв.№

Подпись и дата 05.10.2020

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

2085-104-0-СС1.23

Лист

2