

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. гл. энергетика

М.В. Ходырев

" 09 " 07 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

Ремонт трансформаторов ТМ-1000/6 № 18408

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ:

Электроустановка

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов	работ	1
2	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 10кВ	шт.	1
3	Прогрев трансформаторов класса напряжения до 35кВ	шт.	2
4	Ремонт вводов	шт.	6
5	Замена и ремонт нулевого ввода	шт.	1
6	Ремонт расширителей трансформаторов	шт.	1
7	Ремонт бака трансформатора	шт.	1
8	Ремонт термосифонного фильтра с заменой силикогеля	шт.	1
10	Замена трансформаторного масла ГК (ТУ38.1011025-85) с заливкой в трансформатор с дегазацией	т	1,7
11	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	М2	21
Испытание трансформатора			
11	Измерение сопротивления изоляции обмоток	шт.	1
12	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	шт.	1
13	Проверка коэффициента трансформации	шт.	1
14	Проверка группы соединения обмоток	шт.	1
15	Измерение тока с потерь холостого хода	шт.	1
Испытания трансформаторного масла			
16	Определение электрической прочности масла	шт.	1

Составил:

Энергетик цеха №8 104


подпись

А.А. Хардин

Ф.И.О.

Согласовано:

Начальник цеха №104


подпись


Ю.А. Хорошилов

Ф.И.О.

Согласовано:

Сметчик УЭБ


13.07.20
подпись


Ф.И.О.