

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки ЭО

Обозначение	Наименование	Примечание
1966-15-эстакада-ЭО1	Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2. Электрической освещение в РУ-104	

Ведомость документов основного комплекта марки ЭО1

Обозначение	Наименование	Примечание
1966-15-эстакада-ЭО1.1	Общие данные	
1966-15-эстакада-ЭО1.2	Электрическое освещение в помещении РУ-104	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
1966-15-эстакада-ЭО1.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
1966-15-эстакада-ЭМ1.2 2.2	Однолинейная схема	
1966-15-эстакада-ЭМ1.3 2.3	Схема электрическая принципиальная	
1966-15-эстакада-ЭМ1.4 2.4	Схема соединений и подключений	
1966-15-эстакада-ЭМ1.5 2.5	Щит питания электрозатворов в РУ-104 (поз.ЩП-104). Общий вид.	
1966-15-эстакада-ЭМ1.6 2.6	Общий план прокладки кабельной трассы от корп.15б до РУ-104	
1966-15-эстакада-ЭМ1.7 2.7	План прокладки кабельной трассы между точками А-В	
1966-15-эстакада-ЭМ1.8 2.8	План прокладки кабельной трассы между точками В-Г	
1966-15-эстакада-ЭМ1.9 2.9	План прокладки кабельной трассы между точками Г-К	
1966-15-эстакада-ЭМ1.10 2.10	План прокладки кабельной трассы между точками К-Л, план корпуса 15б	
1966-15-эстакада-ЭМ1.11 2.11	План размещения оборудования и кабельных трасс в РУ-104	
	<u>Ссылочные документы</u>	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект выполнен на основании технического задания от 20.03.2020 №19-50/00973П.
2. Класс зоны помещений согласно 123-ФЗ не относится к взрывоопасным и пожароопасным зонам.
3. Монтаж электрооборудования, разводку кабельных линий вести согласно ПУЭ, СП 76.13330.2016, РМ14-244-06.
4. Оборудование заземлить согласно ПУЭ гл. 1-7.
5. Нормы освещенности принять в соответствии с СП 52.13330.2016.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта

*И.В. Цветков*  
03.06.2020

И.В. Цветков

						1966-15-эстакада-ЭО1.1		
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"		
1	1	173/17	Е.О.	02.09.20				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Ожегов	Е.О.	28.05.20	Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2.		Стадия	Лист	Листов
Проб.	Вахрушева	Е.О.	28.05.20	Электрическое освещение в РУ-104		Р		1
Нач.отд.	Масленников	И.И.	29.05.20					
Нач.УПР	Орлов	А.О.	25.06.20					
Н. контр.	Ковальногова	И.И.	01.06.20					
Утв.	Шибанов	И.И.	15.06.20					
						Общие данные		
						УПР <b>ГалоПолимер</b> Кирово-Чепецк 247824		

23.06.20  
 23.06.20  
 Сычёв  
 Фокин  
 Энергетик  
 Вед. инженер  
 Взам. инв. N  
 Подпись и дата  
 08.04.2020  
 Инв. N подл.  
 247824