



Поз.	Наименование	Кол	Примечание
FU1.3	Вставка плавкая ПН2-100-16А-УЗ	3	
FU4..6	Вставка плавкая НПН2-60-16А-УЗ-КЭАЗ	3	
QF1,2	Выключатель автоматич. трёхполюсный 10А с iС60N 6кА	2	Schneider Electric
SF1	Выключатель автоматич. трёхполюсный 1А с iС60N 6кА	1	Schneider Electric
SF2,3	Выключатель автоматич. однополюсный 1А с iС60N 6кА	2	Schneider Electric
PCV28-QF PSV29-QF	Выключатель автоматич. трёхполюсный 2А с iС60N 6кА	2	Schneider Electric
ЭОВ1-QF	Выключатель автоматич. трёхполюсный 4А с iС60N 6кА	1	Schneider Electric
KV1	Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ 12 МТ 400В	1	ТЕХЭНЕРГО
KM1,2	Контактор ПМ12-010100-10А-220АС-УХЛ4-В-КЭАЗ с приставкой контактной ПКЛ-11-УХЛ4-КЭАЗ	2	КЭАЗ
HL1,2	Лампа ENR-22 сигнальная d=22 зеленый неон/240В цилиндр	2	IEK
T1	Регулятор температуры RT-820 с датчиком температуры	1	
TE1	Датчик температуры воздуха в РУ-104, комплектно с Т1	1	
KM3	Контактор ПМ12-010100-10А-220АС-УХЛ4-В-КЭАЗ	1	КЭАЗ

- Общие данные см. черт. 1966-15-эстакада-ЭМ2.1.
- Подключение вентилятора (поз.В1) и терморегулятора (поз.Т1) выполнить согласно инструкции по эксплуатации, прилагаемой в комплекте поставки.

1966-15-эстакада-ЭМ2.3				
ООО "ГалоПолимер Кирово-Ченецк"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.	Ожегов	1	1	09.09.20
Пров.	Вахрушева	1	1	09.09.20
Нач.отд.	Масленников	1	1	09.09.20
Нач.УПР	Орлов	1	1	09.09.20
Н. контр.	Кобальцова	1	1	09.09.20
Утв.	Шибанов	1	1	09.09.20
Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2. Вариант 2			Стадия	Лист
			Р	1
Схема электрическая принципиальная			УПР ГалоПолимер Кирово-Ченецк	
			248/225	