

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: РФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 27  
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №76  
 Инвентарный номер оборудования: 21610  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: июль 2021  
 Окончание работ: июль 2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21040018

на Ремонт кирпичной кладки с северной стороны корпуса №76 в осях 2-5/И-В'

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27

Корпус: 76

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	4,400					улица (высота 4-10м)	
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000					улица (высота 4-10м)	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов	м.п.	11,500					улица (высота 4-10м)	
4	Разборка кирпичных перегородок (2,7м3)	м2	22,700					улица (высота до 4м)	
5	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (стен)	м2	13,500					улица (высота до 4м)	
6	Разборка металлических оконных решеток (ограждений), при весе одного метра решетки до 60 кг (4,5 м.п.)	т.	0,061					улица (высота 4-10м)	
7	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	32,600	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	шт.	норма	Подрядчик	улица (высота до 4м)	
				Сетка кладочная с ячейей 50x50 мм	м2	норма	Подрядчик		
8	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20мм	шт.	38,000	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т.	0.0047	Подрядчик	улица (высота до 4м)	
9	Утепление стен из экструдированного пенополистирола в два слоя общей толщиной 100мм (1,85 м3)	м2	18,450	Пеноплэкс или аналог	м3	норма	Подрядчик	улица (высота до 4м)	

10	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали: отлилов	м.п.	7,000	Сталь листовая толщиной 0,55 мм	м2	норма	Подрядчик	улица (высота 4-10м)	
11	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	м2	5,000	Цементно-песчаный раствор марки 100	м3	норма	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
12	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м2	5,000	Грунтовка Ceresit CT17 Краска вододисперсионная	л. кг.	норма норма	Подрядчик Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов (вертикальная проекция)	м2	56,000						
14	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	5,257						
15	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т.	5,257						

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ \_\_\_\_\_  
(должность)

" 26 " апреля 2021 г.  
(дата)


  
(подпись)

Мазейн Е.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

" 26 " 04 2021 г.  
(дата)


  
(подпись)

Калеманев А.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
(должность)

" 28 " 04 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)